

Przekrój A–A



Przekrój C–C
w osi nr 1



Przekrój C–C
w osi nr 21



Przekrój B–B



















UWAGI:
1. Ilość Słupów; szt. 2 – w osiach 1,21 i w osi B
2. Lokalizacja wg rysunku rzutu
3. Stal; S235
4. Elektrody: SpG4S1 (spawanie w osłonie CO2);
   SpG4 (spawanie z topn. TASt–1)
   Spawanie automatyczne, z odprężaniem.
   Spoiny nieopisane przyjąć a>0,7g gdzie g–grubość cieńszego z łączonych elementów.
   Spoiny oznaczone jako czołowe wykonać na pełną grubość łączonych elementów.
5. W zestawieniu materiałowym nie ujęto śrub, nakrętek, podkładek
6. Połączenia na śruby M16 klasy 8.8
7. Zabezpieczenie antykorozyjne:
   – System malarski dla korozyjności kategori C4
8. Pozycja "4.2" obliczeń statyczno–wytrzymałościowych
9. Należy zapewnić przyleganie do siebie blach styków czołowych na całej powierzchni
10. Wymiar słupa sprawdzić w naturze po wybudowaniu fundamentów
11. Wykonawca przed przyjęciem danego elementu do realizacji winien zapoznać się i sprawdzić przedmiotowe zestawienie materiałowe.

Słup stalowy SŁ2, Poz. Nr 4.2										
POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [MM]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELE. [kg]	MASA RAZEM [kg]	UWAGI
4.2	1	RK140x6	7942	S235	1	7.94	24.52	194.74	194.74	
4.2	2	Bl.15x340	340	S235	1	0.34	40.80	13.87	13.87	
4.2	3	Bl.10x200	300	S235	2	0.6	16.00	4.8	9.6	
4.2	4	Bl.10x200	80	S235	4	0.32	16.00	1.28	5.12	
4.2	5	Bl.20x160	350	S235	1	0.35	25.60	8.96	8.96	
4.2	6	Bl.6x93	150	S235	1	0.15	4.46	0.67	0.67	
4.2	7	Bl.6x93	186	S235	1	0.19	14.25	2.65	2.65	
4.2	8	L80x80x8	190	S235	1	0.19	9.63	1.83	1.83	
4.2	9	L80x80x8	190	S235	1	0.19	9.63	1.83	1.83	
OGÓŁEM									239.27	
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									4.31	
RAZEM									243.58	
WYKONAĆ:		x	2						487.16	

Rysunek nr 6 Arkusz nr 10

NIERUCHOMOŚCI **AZYMUT**
Kołeczko & Węcłaś
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5
tel./fax 65 545 32 36

OBIEKT	BUDYNEK INWENTARSKI (JAŁOWNIK)		
RYSUNEK	Słup stalowy SŁ 2 w osi B, Poz.4.2	Skala: 1:20	
ADRES BUDOWY	ZAKRZEWO; działka nr 357/1	Data: 24.08.2020 r	
INWESTOR	HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o. Żołędnica 41 63-900 Rawicz		
Studium: Projekt wykonawczy	Branża: Konstrukcja		
Autor projektu:	mgr inż. Mirosław Węcłaś	Upr.nr 1685(88)/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana i architektoniczna	

420x594