RZUT PRZYZIEMIA



PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B



Ps1.
- Płyta denna z betonu klasy C35/45 (B45; wodoszczelność W8; F150, klasa ekspozycji XA3) gr. 20cm (ułożona ze spadkiem) zbrojona dołem i górą siatką z prętów Ø8, o oczkach 15/15cm (stal A-IIIN)
- 2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm
- Betonu podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Piasek zagęszczony do ID =0,9 lub podbudowa z betonu B2,5 do gruntu nośnego (około 30cm poniżej poziomu betonu podkładowego)

Uwaga:
Z miejsca planowanej budowy należy usunąć istniejące utwardzenia betonowe oraz warstwę humusu

Silos typu T 4,2
Łącznie ilość elementów prefabrykowanych: 28szt



P1 - typowa prefabrykowana płyta silosu typu 4.2 - 28 szt.

P2 - płyta wg indywidualnego rozwiązania dostawcy z ukosami do połączenia z płytami P1 - 1szt.

UWAGI OGÓLNE:

1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na nasypy lub grunty niekontrolowane podłoże z piasku zagęszczonego wykonać do warstwy gruntu nośnego.
2. Po wykonaniu wykopów grunt zabezpieczyć przed wodami opadowymi.
3. Część podziemna konstrukcji z izolacją przeciwwilgociową
4. Beton w wersji szczelnej C35/45 (B45; wodoszczelność W8; F150) z dodatkami uodparniającymi beton na korozję chemiczną soków Klasa ekspozycji XA3
5. W płycie dennej uformować spadek w kierunku studni odciekowej

- istniejące elementy obiektu
- projektowane elementy obiektu

Rysunek nr 1 Arkusz nr 13

NIERUCHOMOŚCI AZYMUT Kołeczko & Węcłaś 63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5 tel./fax(65) 545 - 32 - 36	OBIEKT	ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ	
	RYSUNEK	RZUT PRZYZIEMIA , PRZEKROJE	Skala: 1:100
	ADRES BUDOWY	Kawcze, 63-940 Bojanowo; działka nr 207/2	Data: 07.02.2025r
	INWESTOR	HZZ "Żołędnica" Sp. z o.o. Żołędnica 41 63-900 Rawicz	
	Studium: Projekt techniczny		Branża: Architektura, Konstrukcja
	Autor projektu:	mgr inż. Mirosław Węcłaś	Upr.nr 1688/94/Lo spec.architektoniczna Upr.nr 1685/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana

420x750