

Pytania i odpowiedzi 11.12.2023 r.

1..) Czy rozbudowy instalacji są planowane z ograniczeniem eksportu do max. 50kW (konieczne jest doposażenie instalacji w odpowiedni układ pomiarowy)?

odp.) Tak, założono ograniczenie wypływu energii do 50 kW

2..) Czy będzie konieczność wystąpienia o warunki przyłączenia generatora wytwórczego energii? Lub czy instalacje będą rozpatrywane jako wewnętrzna część instalacji elektrycznej obiektów? (Tutaj przepisy prawa są niejasne jeśli przedmiot dotyczy instalacji z ograniczonym eksportem do sieci elektrycznej)

odp.) Instalacja jako wewnętrzne zasilanie obiektów; brak konieczności występowania o warunki przyłączenia

3..) Na obiekcie Golina Wielka zastosowane są optymalizatory, czy rozbudowa instalacji również ma być wykonana z zastosowaniem optymalizatorów?

odp.) rozbudowa nie wymaga optymalizatorów - decyzja należy do Oferenta

4..) Rozbudowa na pozostałych 2 obiektach ma być wykonana bez optymalizacji?

odp.) tak, rozbudowa bez optymalizacji

5..) Jaki jest rodzaj poszycia dachów? Płyta warstwowa/blachotrapez, inna

odp.) Golina Wielka – blacha trapez ocynk 35 mm; Zakrzewo - płyta warstwowa poliuretanowa

6..) Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametrów inwertera w zakresie nominalnej częstotliwości sieci na 50/60Hz?

odp.) znamionowa częstotliwość sieci jest dopuszczona w zakresie 50/60Hz

7..) Czy obecna instalacja (inwerter) ma podłączenie do Internetu?

odp.) tak, inwertery są podłączone do internetu

8..) Czy zamawiającemu na pewno chodziło o montaż instalacji odgromowej na dachu, a nie uziemiającej elementy instalacji PV?

odp.) Instalacja odgromowa dla instalacji gruntowej oraz instalacja uziemiająca dla instalacji dachowych