

UWAGI OGÓLNE:

1. W przpadku zalegania w poziomie posadowienia nasypów niekontrolowanych, należy je wymienić na całej miąższości na nasyp budowlany z piasku średniego zagęszczonego wartstwami do Is=0,98
2. Po wykonaniu wykopów grunt zabezpieczyć przed wodami opadowymi.
3. Podczas wykonywania robót przy istniejących budynkach zwrócić szczególną uwagę na zasady BHP.
4. Niejednolity poziom posadowienia fundamentów.
   Poziom posadowienia istniejącego obiektu ustalono na podstawie projektów archiwalnych.
   Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej dla części istniejącej zabudowy, w przypadku gdy po dokonaniu odkrywek okaże się, że poziom posadowienia oraz kształt fundamentów budynków przyległych znacznie odbiega od założeń, należy powiadomić projektanta w celu adaptacji do stanu istniejącego.
   W przypadku niewielkich różnic zniwelować je, ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, aby wierzch stóp pozostał bez zmian.
5. Grunt nasypowy posadzek wykonać z piasku średniego zagęszczonego warstwami co 20 cm do Is=0,98.
6. Wszystkie powierzchnie zewnętrzne fundamentów zagłębione w gruncie malować powłokowymi masami izolacyjnymi x 2.
7. Pod wszystkimi fundamentami ułożyć warstwę podbetonu o gr. 10 cm z betonu C8/10.
8. Elementy uziomu obiektu wykonać wg wytycznych zawartych w projekcie branżowym.
9. W stopach fundamentowych pod słupy stalowe osadzić marki stalowe do mocowania konstrukcji stalowej.
10. W przypadku, gdy Wykonawca podczas wykonywania prac fundamentowych natrafi na wody gruntowe powyżej projektowanego poziomu posadowienia fundamentów, powinien na czas wykonywania prac fundamentowych obniżyć poziom wody.

11. Przed wykonaniem fundamentów przeprowadzić wszystkie elementy instalacji prowadzone poniżej ich poziomu posadowienia - zgodnie z projektami branżowymi i rysunkami technologicznymi Dairymaster

.

Ł-1- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 30 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł-2- Ława fundamentowa 60x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem prętami 2x 2Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 20 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł-3- Ława fundamentowa 80x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem prętami 2x 4Ø12, (stal A-IIIN); strzemiona Ø6 co 25 cm (stal A-I; St3SY-b)

Ł-4- Ława fundamentowa 120x20+80x120cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona prętami Ø10 i Ø16, strzemiona Ø10 co 26 cm (stal A-IIIN);

ST1- Stopa fundamentowa 150x150x50cm z betonu klasy C30/37 (B37) zbrojona górą i dołem prętami Ø12 w rozstawie 15x15cm (stal A-IIIN) siatka górna i dolna łączona obwodowo prętami Ø10 w rozstawie co 15cm

Rysunek nr 10 Arkusz D.23

OBIEKT	Rozbudowa i przebudowa hali udojowej (z poczekalnią) i części garażu na maszyny rolnicze, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali udojowej na pomieszczenia gospodarcze, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części garażu na halę udojową, budowa zbiornika na gnojowicę, budowa zbiornika na wody popłuczne oraz budowa zbiornika na mleko wraz z wiatą nad agregatami		
RYSUNEK	RZUT FUNDAMENTÓW		Skala: 1:100
ADRES BUDOWY	Zakrzewo; działka nr 357/1		Data: 15.01.2024r
INWESTOR	HZZ "Zołędnica" Sp. z o.o. Zołędnica 41 63-900 Rawicz		
Studium: Projekt techniczny		Branża: Architektura, Konstrukcja	
Autor projektu:	mgr inż. Mirosław Węcłaś	Upr.nr 1688/94/Lo spec.architektoniczna Upr.nr 1685/94/Lo spec.konstrukcyjno-budowlana	
Sprawdził:	mgr inż. Pamela Chudy	Upr.nr WKP/0005/POOK/19 spec.konstrukcyjno-budowlana do proj. bez ograniczeń	

NIERUCHOMOŚCI **AZYMUT**
Kołeczko & Włodaś
63 - 900 Rawicz; ul. Piłsudskiego nr 5
tel./fax(65) 545 - 32 - 36